

- projektované vzdušné izolované NN vedenie
- projektované kábelové NN vedenie
- jestvujúce vzdušné NN vedenie
- jestvujúce vzdušné VN vedenie
- jestvujúce kábelové NN vedenie
- projektovaný podporný bod vzdušného NN vedenia
- jestvujúci podporný bod vzdušného vedenia (VN, NN)
- pôvodný podporný bod určený na demontáž
- jest. vzdušné NN vedenie určené na demontáž

Projekt. NN vedenie 2xNFA2X 4x120:
- úsek TS č.2, pb.č.42-46, L= 170m

Projekt. NN vedenie NFA2X 4x120:

- úsek pb.č.46-49, L= 93m
- úsek pb.č.49-56, L= 245m
- úsek pb.č.49, 57-65, L= 322m
- + vedenie pre VO: NFA2X 2x25, L= 660m
- + znovumontáž rozvodu OR a optického vedenia Antik (FTTH)

Projekt. NN vedenie NFA2X 4x120:

- úsek pb.č.5, 32-34, L= 88m
- úsek pb.č.34-38, 53, L= 176m
- úsek pb.č.34, 39-41, L= 105m
- + vedenie pre VO: NFA2X 2x25, L= 370m
- + znovumontáž optického vedenia Antik (FTTH)

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter Mikita	SADA		
VEDÚCI PROJEKTU	Ing. Peter Mikita			
PROJEKTANT	Ing. Peter Mikita			
VEDÚCI ÚTVARU	Ing. Martin Hajduk			
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.			
MESTO STAVBY	Budimír, okr. Košice-okolie	STUPEŇ	PROJEKT	
NÁZOV STAVBY	Budimír - úprava NN siete napájanej z trafostanice TS2, TS3 a TS7	ČÍSLO ZAKAZKY	IP-11032	ČÍSLO VÝKRESU 2
		DÁTUM	02/2023	
		FORMÁT	2xA4	
NÁZOV VÝKRESU	Situácia stavby - II.	MIERKA	1 : 1 440	